



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по МО г. Салехард УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Салехард

(место составления акта)

« 19 »

декабря

20 18 г

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 151

По адресу/адресам: ЯНАО, 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Титова, 19

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 151 от 06 декабря 2018 года заместителя главного
государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору Олимпиева Д.И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

здания общеобразовательной школы Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», (места проведения новогодних
мероприятий с массовым пребыванием детей) (ИНН 8901007221, ОГРН 1028900508560)
категория высокого риска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 » 12 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

« 17 » 12 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

« 19 » 12 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по МО
город Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) вручено директору школы Осипову Сергею Леонидовичу 06.12.2018г.

✓

Осип

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Савенкова Александра Васильевна – государственный инспектор города Салехард по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Сведения о результатах проверки:

В ходе проверки установлено, что театрализованные представления будут проводиться в актовом зале школы, дискотека в помещении столовой.

Здание МБОУ «СОШ №3», представляет собой 3-х этажное здание 2-й степени огнестойкости, 2005 года постройки, общей площадью 9113,6 кв. м., оборудованное автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа и первичными средствами пожаротушения согласно нормам пожарной безопасности. Отопление центральное, водяное. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.1 - здания общеобразовательных учреждений образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.

При проведении проверки присутствовали: директор школы Осипов Сергей Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	-	-	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

А.В. Савенкова
(подпись проверяющего)

✓

Осип
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____



Государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору – инспектор ОНДиПР по МО г. Салехард старший лейтенант внутренней службы А.В. Савенкова


Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор школы Осипов Сергей Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » декабря 2018 г.

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО – 8 (34922) 23-999
Единый телефон доверия Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47
Единый телефон доверия МЧС России – 8 (499) 400-99-99